



ALcontrol AB

Box 307, 651 07 Karlstad · Tel: 054-21 30 77 · Fax: 054-19 05 70
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 14007804

Uppdragsgivare

Hedemora Energi AB

VAT

Box 33

776 21 HEDEMORA



Avser

Vattenverk

Dricksvatten för allmän förbrukning

Plats : 1001 Petersburg vattenverk

Plats : Utg dricksvatten

Platspaket : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2014-03-05

Provtagningsstidpunkt : 1105

Temperatur vid provtagning : 7.3 °C

Klor, total aktiv :

Provtagare : Jan S

Provtagningsplats :

Provtagningsplats fortsättn. :

Provets märkning :

Beställningsnr : A 1168

VV/Anv/Nät VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0

Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 1

Ankomstdatum : 2014-03-05

Ankomsttidpunkt : 2115

Temperatur vid uppackning : 3 °C

Ansättningsdatum : 2014-03-05

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Mätosäkerhet | Enhet |
|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| SS-EN ISO 6222, utg 1 | Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d | < 1 | | cfu/ml |
| SS-EN ISO 6222 utg 1 mod | Långsamväxande bakterier 7 d | < 10 | | cfu/ml |
| SS028167-2 | Koliforma bakterier 35° | < 1 | | cfu/100ml |
| SS028167-2 | E. coli | < 1 | | cfu/100ml |

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under metodens kvantifieringsgräns (sk mätvärdesspår). Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av *E.coli* är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets information med diariernr 2363/2009).

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se www.alcontrol.se

Karlstad 2014-03-12

Rapporten har granskats och godkänts av

Anders Edlund
Analysansvarig

Kontrollnr 9586 5992 9123 2018

*

Kopia sänds till

sven-erik.lyckman@hedemoraenergi.se

jan.sjostrand@hedemoraenergi.se

hans.andersson@hedemora.se